

Дата	
Исх. №	
Заказчик	
E-mail	
Телефон	
Контактное лицо	



**ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ и СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА ОБОРУДОВАНИЕ**
Кострома, 2020

Согласовано:

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

изм.	кол.уч.	лист	док	подпись	дата

лист

1

Пояснительная записка:

Твердотопливные отопительные водогрейные котлы «Буржуй-К» модель «Т-150», тепловой производительностью - 150 кВт. Предназначены для теплоснабжения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

Отличительной особенностью данного котла является экологическая чистота при работе, экономичность, простота устройства, удобство регулирования температуры теплоносителя, длительная работа на одной закладке топлива, удобство обслуживания, долговечность.

При работе на дровах, достаточно закладывать их в топку котла 2-4 раза в сутки (в зависимости от наружной температуры и качества топлива), при этом до следующей закладки дров котел будет поддерживать заданную температуру теплоносителя в подающем трубопроводе.

Котел не требует установку дымососа - работает на естественной тяге.

Основной вид топлива – дрова и древесные отходы влажностью до 25%.

По конструкции котлы «Т-150» относятся к газогенераторным твердотопливным котлам, работающим на «естественной тяге», с ручной подачей топлива и изготавливаются в соответствии с ТУ 4931-002-50393447-2015 ООО «Завод «ТЕПЛОГАРАНТ».

Котлы прошли декларирование в системе технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. Декларация о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д-RU.AT15.B.01221.

Для изготовления используются качественные материалы, что обеспечивает продолжительный срок службы котла.

Высокие показатели работы котла достигаются благодаря оптимальному процессу газогенерации твердого топлива в загрузочной камере и эффективному сгоранию горючих газов в камере дожигания.

Температура дымовых газов в камере дожигания достигает 800-900 С°, что обеспечивает полное сгорание топлива и повышенные показатели передачи тепла теплоносителю.

Регулирование процесса сгорания топлива по выбранной температуре теплоносителя - ручное, при помощи регулировки заслонки подачи первичного воздуха (тягорегулятор) и регулирующей заслонки на патрубке отходящих дымовых газов.

На подающей линии котла обязательна установка предохранительного клапана.

Подключение котла к отопительным контурам целесообразно осуществлять через термостатический смесительный клапан, обеспечивающий температуру теплоносителя в обратной линии на входе в котел не ниже +60 С°.

Согласовано:

Взам. инв. №

Плппись и дата

Инв. № подл.

изм.	кол.уч.	лист	док	подпись	дата

лист

3

Основные характеристики котла "Буржуй-К" Т-150

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	Тип котла	Водогрейный, двухходовой с газификацией твердого топлива. (Ручная подача топлива).		
2	Номинальная мощность	кВт	150	
3	Диапазон регулирования мощности котла	кВт	45-150	
4	КПД при номинальной мощности котла	%	82	
5	Площадь отапливаемых помещений	м ²	450-1500	
6	Используемое топливо	Древесина, брикеты, кусковой торф, уголь (влажность до 50%)		
7	Выбросы вредных веществ в уходящих газах: - СО	мг/м ³	не более 3000	
8	Среднечасовой расход дров за отопительный период	кг/ч	22	Дрова 20% влажн.
9	Объем топки котла	л	830	
11	Продолжительность горения одной загрузки топлива	час	5-8	береза - 20% влажн.
12	Фракция топлива - дрова	мм	∅-250/L-1200	
13	Водяной объем котла	л	160	
14	Расчетный расход теплоносителя в котле при ДТ=15°С	м ³ /час	6.4	
15	Гидравлическое сопротивление котла	КПа	25	
16	Максимальное давление воды в котле	МПа	0.45	
17	Диапазон регулирования температуры теплоносителя	°С	60-95	
18	Температура отходящих газов	°С	190	
19	Размеры дымовой трубы: - диаметр ∅/высота Н	мм/м	300/10	
20	Габаритные размеры: -высота, -ширина, - длина	мм	2150,940,2000	
21	Способ регулировки мощности	Регулятор тяги		
22	Присоединительные патрубки котла: - подающий/обратный, - спускной (резьба)	Мм	Ду 50, Ду 25	
23	Вес котла	кг	1450	
24	Срок службы	лет	10	


Согласовано:

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

изм.	кол.уч.	лист	док	подпись	дата

лист

Вид спереди




Согласовано:

Инв. № подл.	Підпись и дата	Взам. инв. №

изм.	кол.уч.	лист	док	подпись	дата

Вид сбоку



Согласовано:


Инв. № подл.	Підпись и дата	Взам. инв. №

изм.	кол.уч.	лист	док	подпись	дата

лист

6

Тепловая схема котельной (стандартная)



К-1 Котел пиролизный водогрейный для работы на дровах, N= 150.0 кВт.

К-2 Предохранительный клапан (группа безопасности)

К-4 Циркуляционный насос

К-5 Термосмесительный клапан

К-6 Вентиль балансировочный 2"

К-10 Фильтр сетчатый фл. \varnothing -50 мм

11 Дискový поворотный затвор межфланцевый $D_u=50$ мм

12 Кран шаровой муфтовый $D_u=1/2$ "

кип 1 Установка манометра на $t > 70^\circ$

кип 2 Установка манометра на гор. тр-де $t < 70^\circ$

кип 3* Установка манометра на термоклапане

кип 4* Установка манометра на котле

Согласовано:

Инв. № подл.

Взам. инв. №


Получить и дата

цзм.	кол.уч.	лист	док	подпись	дата
------	---------	------	-----	---------	------

Лист

7

Крепление дымовой трубы с помощью растяжек




Согласовано:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

изм.	кол.уч.	лист	док	подпись	дата

Крепление дымовой трубы к стене отапливаемого объекта



- 13 Опорная часть с отводом конденсата \varnothing 300/380 мм
- 14 Опорная часть сквозная \varnothing 300/380 мм (промежуточная опора)
- 15 Элемент с ревизионный люком \varnothing 300/380 мм
- 16 Тройник $\angle 87^\circ$ для подключения котла \varnothing 300/380 мм
- 17 Прямой элемент L=1000 мм \varnothing 300/380 мм
- 18 Прямой элемент L=450 мм \varnothing 300/380 мм
- 19 Выходная горловина \varnothing 300/380 мм H=60 мм
- 20 Искрогаситель Ду-300 мм
- 21 Статический обжимной хомут Ду-380 мм
- 22 Анкерные болты опорной части дымовой трубы \varnothing 22 мм L=100 мм
- 23 Консоль крепления промежуточной опоры дымовой трубы

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

цзм.	кол.уч.	лист	док	подпись	дата

лист